



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.

150 00 Praha 5, Křížová 472/47

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn Firm. 40 990/93

Věc: Prohlášení projektanta ke změně oproti původní verzi PD "Roblín a Kuchařík – vodovod a kanalizace"

Vážení,


z důvodu postupné výstavby vodovodu a kanalizace v Obci Roblín, resp. m. č. Kuchařík dle společné PD pro celý stavební záměr zmíněných lokalit, si zadavatel dovoluje upřesnit některé náležitosti, které je třeba brát v úvahu v procesu výběru dodavatele stavby a následné výstavby.

V případě rozporu PD a výkazu výměr **platí výkaz výměr.**

- Trasa VÝTLAKU I bude v celé své délce jako potrubí kanalizační HD-PE100 RC d110x10 mm SDR11 s dodatečným opláštěním.
- VÝTLAK I – chránička, křížení komunikace KSÚS – protlak chráničky d200 mm dl. 6,42 m z důvodu předchozí realizace kanalizace v tomto místě odlišně oproti PD.
- VÝTLAK I – trasa přes pole, vedeno přímo přes pole v obecním pozemku:
 - km 1,07171-V281 ... dl. 84,74 m
 - V293-V303 ... dl. 288,19 m
 - pro tento úsek je uvažováno s úpravou terénu v šíři 5 m ... 1864,65 m²
 - startovací jámy na okraji pole/nezpevněného povrchu, celkem 10 jam, uvažováno s úpravou terénu 10x (10x5 m) = 500 m²
 - v případech přechodu přes pole nutno řešit s hospodařícím subjektem případnou náhradu za ušlý pěstitelský zisk.
- Opravy komunikace KSÚS uvažovány v šíři ½.
- Odvzdušňovací/zavzdušňovací ventily do šachty na výtlaku budou řešeny jako DN 50 mm.
- Z důvodu sjednocení typu ČS (dle stávající ČS Kuchařík, která je v provozu) je upravená specifikace pro ČS1 upřesněna ve výkazu výměr a v rámci samostatné výkresové přílohy (F.3.17 ČS 1_2.pdf).
- Nátok do ČS1 jako DN 200 mm.
- Přípojka NN pro ČS1 s jističem 63A/B 400V 3f, 50 Hz, bude se jednat o maximálně souběh dvou čerpadel o výkonu 2x 7,5 kW v sérii (tj. dohromady 15 kW s regulací pomocí frekvenčního měniče).

V Praze, 2. 8. 2023

S pozdravem


VodoHospodářské inženýrské služby,
akciová společnost
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Ing. Lukáš Kužel
vedoucí střediska projekce a Iič