VÝTLAK I. - PE100 SDR11 d110x10
délka 197,68m - celk. 2703,93m

VÝTLAK I. - PE100 SDR11 d90x8,2
délka 2506,25m - celk. 2703,93m

VÝTLAK II.

ČS 1

VÝTLAK I.

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
LITINOVÝ Γ – KUS S HLADKÝM KONCEM, d.1000mm, DN100	1	ks
LITINOVÝ Γ – KUS S HLADKÝM KONCEM, d.600mm, DN100	5	ks
LITINOVÝ Γ – KUS S HLADKÝM KONCEM, d.1000mm, DN80	4	ks
LITINOVÝ Γ – KUS S HLADKÝM KONCEM, d.600mm, DN80	32	ks
T KUS DN 100/80 PN 16 – LITINA	1	ks
T KUS DN 100/50 PN 16 – LITINA	1	ks
T KUS DN 80/50 PN 16 – LITINA	14	ks
T KUS DN 80/50 PN 16 – LITINA	4	ks
DVOJMOMROVÉ SPOJKA PŘÍRUBA PRO PE-POTRUBÍ d110	6	ks
DVOJMOMROVÉ SPOJKA PŘÍRUBA PRO PE-POTRUBÍ d90	37	ks
DVOJMOMROVÉ SPOJKA PŘÍRUBA PRO LT-POTRUBÍ DN80	37	ks
DVOJMOMROVÉ SPOJKA PŘÍRUBA PRO LT-POTRUBÍ DN100	6	ks
REDUKČNÍ PŘÍRUBA DN 100/80 PN 16	1	ks
PR. SLEPÁ DN 80 PN 10	15	ks
ELEKTRO OBJÍMKA d110	4	ks
ELEKTRO OBJÍMKA d90	99	ks
OBLOUK 11°d110	2	ks
OBLOUK 11°d90	33	ks
OBLOUK 22°d90	12	ks
ELEKTRO KOLENO 45°d110	2	ks
ELEKTRO KOLENO 30°d90	2	ks
ELEKTRO KOLENO 90°d90	2	ks
ELEKTRO KOLENO 45°d90	10	ks
ARMATURY		
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPŘÍRUBOVÉ SE STOUP. VŘETENEM, PN10, DN80	37	ks
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPŘÍRUBOVÉ SE STOUP. VŘETENEM, PN10, DN100	4	ks
ODVZDUŠŇ. VENTIL PRO ODP. VODU, DN50, PN10 – SAMOČINNÝ	5	ks

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.
Křižovů 47, 150 39 PRAHA 5

Vypracoval: R. Hřivňacký | Hlavní inž. projektu: Ing.M.Bulor
Projektant: R. Hřivňacký | Ved. ateleru: Ing. M. Bulor

ROBLÍN A KUCHAŘÍK
vodovod a kanalizace

Investor: Obec Roblín

KLADEČSKÉ SCHÉMA - SO 03.1 - VÝTLAK I.

Datum:	září 2011
Stupeň:	DSP/DPS
Formát:	21 A4
Zak.číslo:	VIS 2/11-023
MPTíkos:	Číslo přílohy: F.3.12