

Zadavatel:
Obec Srbice
Srbice 62
415 01 Srbice
IČ: 002 66 591

Administrátor veřejné zakázky:
Allo Tender s.r.o.
Radlická 2000/3
150 00 Praha 5
IČ: 24658031

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod“
uveřejněná na profilu zadavatele a zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

V Praze dne 30. 06. 2020

Dotaz č. 3
Dobrý den, v zadávací dokumentaci bodě 9.2 odst. 1 a dále v témže bodě odst. 3 je požadována profesní způsobilost k činnosti prováděné hornickým způsobem. Ve výkazu výměr je však uvedena max. tř. 5, která je strojně rozebíratelná. Prosím tedy o buďto upřesnění (opravu VV) na třídy, které vyžadují tuto způsobilost (odstřel) nebo o vypuštění tohoto kritéria ze zadávací dokumentace. Tento požadavek dle našeho názoru porušuje jak zásadu přiměřenosti, tak zásadu zákazu diskriminace.
Odpověď č. 3
Zadavatel po opakovaném přezkoumání projektové dokumentace odstraňuje požadavek na prokázání profesní kvalifikace. Upravená a platná zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení.
Dotaz č. 4
Dobrý den, v návaznosti na vysvětlení dotazu č. 1, kdy uvádíte: "konec přípojky bude vyveden nad úroveň terénu a zaslepen", tedy chybí ve VV materiálová položka zaslepovací víčko d 40mm, mechanické, nebo elektro v počtu 32 ks a položka montáž zaslepovacího víčka d 40 mm 32 ks. Žádáme o doplnění VV.
Odpověď č. 4
Dodavatel zahrne cenu na zaslepovací víčko včetně montáže do položky č. 30 souboru Tlakové přípojky 2. ET- Podružný tlakový řad
Dotaz č. 5
Lhůta pro doručení dotazů uplynula (23.06.2020 09:00). Nová žádost o vysvětlení dokumentace byla zadavateli doručena po lhůtě (25.06.2020 12:44). Nový dotaz byl vyvolán teprve odpovědí na dotaz č. 1 a ta byla zveřejněna 24. 6. a již tedy po termínu. Přesto žádáme zadavatele o doplnění VV a uprvení termínu podání cenové nabídky.
Odpověď č. 5
Jelikož rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídky odpověděl zadavatel na uvedený dotaz č. 4

Příloha: 200630_Zadávací dokumentace.pdf

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDKY
--

S ohledem na provedenou úpravu kvalifikace v zadávací dokumentaci rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídky do 17. 7. 2020 do 09:00hod.

S pozdravem,

Mgr. Eva Kaiserová,
Allo Tender s.r.o.